

KURZANTWORT

DGUV V3 ist im TabellenPro-System der organisatorische Bezug für wiederkehrende Prüfungen. Die Seite hilft, Bestand, Prüfumfang, Fristen, Verantwortliche, Mängel und Dokumentation zu ordnen, ohne daraus eine Prüfung oder

- Geeignet als Einstieg in die Prüfplanung für Anlagen und Betriebsmittel.
- Fristen und Zuständigkeiten bleiben betriebs- und risikobezogen zu bewerten.
- Die verknüpften Vorlagen dienen der Ablage, Nachverfolgung und Übergabe.

DGUV V3 · Wiederholungsprüfung · Organisationshilfe

2 Bestandsarten Anlagen und Betriebsmittel	4 Vorlagen Planung, Intervall, Anlagen, Geräte	A4 Ablage PDF für Projekt- und Betreiberakte	Mai 2026 Stand Regelwerk vor Nutzung prüfen
---	---	---	--

Kerntabelle

5 Zeilen - 3 Spalten

Feld	Wert	Hinweis
Regelwerk	DGUV Vorschrift 3	Unfallverhütungsvorschrift für elektrische Anlagen und Betriebsmittel
TabellenPro Rolle	Organisations- und Dokumentationshilfe	keine Wiedergabe des Regelwerks und keine Betriebsfreigabe
Praxisbezug	Bestand, Verantwortliche, Prüffristen, Mängel, Ablage	für wiederkehrende Prüfung und Projektakte
Verknüpfung	Wiederkehrende Prüfung, Prüfintervall, ortsfeste Anlagen, Betriebsmittel	führt zu druckbaren Arbeitsblättern
Pflegehinweis	Stand Mai 2026	vor Nutzung gegen aktuelle DGUV-Fassung und betriebliche Gefährdungsbeurteilung prüfen

Anwendungsbereich im TabellenPro-System

5 Zeilen - 3 Spalten

Bereich	Bedeutung	TabellenPro Ausgabe
---------	-----------	---------------------

Anwendungsbereich im TabellenPro-System

5 Zeilen - 3 Spalten

Bereich	Bedeutung	TabellenPro Ausgabe
Organisation	Zuständigkeit, Prüfumfang und Ablageweg müssen vor der Prüfung geklärt sein	Wiederkehrende Prüfung Checkliste
Bestand	Anlagen, Verteiler, Stromkreise und Betriebsmittel brauchen eindeutige Zuordnung	Inventar- und Anlagenfelder
Prüffrist	Fristen werden nicht pauschal gesetzt, sondern aus Nutzung, Umgebung und betrieblicher Beurteilung abgeleitet	Prüfintervall Übersicht
Mängel	Feststellungen, Sperrungen, Nacharbeit und Verantwortliche müssen nachvollziehbar bleiben	Mängel- und Nachverfolgungsfelder
Grenze	Eine Orientierung ersetzt keine Prüfung, keine Gefährdungsbeurteilung und keine Entscheidung vor Ort	Fachliche Grenzen

Nutzung und Grenzen

4 Zeilen - 3 Spalten

Punkt	Beschreibung	Einordnung
Prüfplanung starten	Zuerst werden Anlagenbereiche, Betriebsmittelgruppen, Verantwortliche und Ablageorte geklärt. Erst danach lassen sich Fristen und Unterlagen sinnvoll führen.	Organisation
Bestand eindeutig machen	Ein Prüfplan braucht eindeutige Kennzeichnungen: Verteiler, Stromkreis, Gerät, Standort, Seriennummer, Bereich und Betreiberzuständigkeit.	Inventar
Fristen nicht isolieren	Prüffristen gehören mit Nutzung, Umgebung, Beanspruchung, Mängelhistorie und betrieblicher Beurteilung zusammen in die Unterlagen.	Prüfintervall
Mängel nachverfolgen	Feststellungen brauchen Status, Verantwortliche, Termin, Nachprüfung und Ablagehinweis. Dadurch bleibt die Prüfung organisatorisch nachvollziehbar.	Nachverfolgung

Verknüpfte Praxistabellen

6 Zeilen - 3 Spalten

Tabelle	URL	Warum relevant
Wiederkehrende Prüfung Checkliste	/pruefung/wiederkehrende-pruefung-checkliste/	Prüforganisation Schritt für Schritt vorbereiten

Verknüpfte Praxistabellen

6 Zeilen - 3 Spalten

Tabelle	URL	Warum relevant
Prüfintervall Übersicht	/pruefung/pruefintervall-uebersicht/	Fristen und nächste Termine sauber dokumentieren
Ortsfeste elektrische Anlagen Checkliste	/pruefung/ortsfeste-elektrische-anlagen-checkliste/	Verteiler, Stromkreise und Anlagenbereiche erfassen
Ortsveränderliche Betriebsmittel Checkliste	/pruefung/ortsveraenderliche-betriebsmittel-checkliste/	Gerätebestand, Kennzeichnung und Mängel führen
Elektroinstallation Abnahmeprotokoll Vorlage	/pruefung/elektroinstallation-abnahmeprotokoll/	Übergabe- und Anlagenunterlagen ergänzen
Fachliche Grenzen	/hilfe/fachliche-grenzen/	Grenzen von Orientierung und Vorlage offenlegen

Quellen- und Aktualitätsregister

5 Zeilen - 4 Spalten

Quelle	URL	Geprüft	Status
DGUV Vorschrift 3	dguv.de	Mai 2026	als Rahmen für elektrische Anlagen und Betriebsmittel geführt
DGUV Information 203-070	dguv.de	Mai 2026	wiederkehrende Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel
DGUV Information 203-071	dguv.de	Mai 2026	Organisation wiederkehrender Prüfungen durch den Unternehmer
DGUV Information 203-072	dguv.de	Mai 2026	Fachwissen für Prüfpersonen bei Anlagen und ortsfesten Betriebsmitteln
TabellenPro Prüfung	/pruefung/	Mai 2026	Register für Prüfung, Übergabe und Wiederholung

Haeufige Fragen

4 Zeilen - 2 Spalten

Frage	Antwort
Ist diese Seite eine DGUV-Prüfung?	Nein. Sie ist eine Orientierung und Dokumentationshilfe. Prüfung, Beurteilung, Mängelentscheidung und Freigabe bleiben qualifizierten Personen und dem betrieblichen Verfahren vorbehalten.

Häufige Fragen

4 Zeilen - 2 Spalten

Frage	Antwort
Welche Seiten gehören zur DGUV-V3-Struktur?	Wiederkehrende Prüfung Checkliste, Prüfintervall Übersicht, ortsfeste Anlagen Checkliste und ortsveränderliche Betriebsmittel Checkliste.
Warum gibt es keine festen Prüffristen als pauschale Tabelle?	Weil Prüffristen vom Bestand, Einsatzort, Beanspruchung, Erfahrung, Mängelbild und betrieblicher Gefährdungsbeurteilung abhängen können.
Kann die PDF in der Betreiberakte liegen?	Ja, als geordnete Orientierung und Registerblatt. Sie sollte zusammen mit Prüfberichten, Mängellisten, ergänzenden Unterlagen und aktuellen Originalvorgaben abgelegt werden.

Fachliche Grenze

Diese DGUV V3 Orientierung ist eine Organisations- und Dokumentationshilfe. Sie ersetzt keine Gefährdungsbeurteilung, keine wiederkehrende Prüfung, keine Mängelbewertung, keine Entscheidung vor Ort und keine Freigabe durch qualifizierte Fachkräfte.