

KURZANTWORT

Die Verteilerbeschriftung Vorlage hilft, kurze Labels für Schutzgeräte mit Stromkreisnummer, RCD-Gruppe, Status und Verzeichnis abzugleichen. Sie macht Beschriftung zur Dokumentationsfrage, nicht nur zum Etikett.

- Kurzlabel und Stromkreisverzeichnis bleiben verbunden.
- Reserve, offene Zuordnung und außer Betrieb werden markiert.
- Fotos und Planstand sichern spätere Änderungen.

Druckbare Einzel-PDF mit TabellenPro.de Wasserzeichen.

8 Prüfpunkte Verteiler bis Abgleich	Label Ausgabe kurz am Verteiler	Liste Langform Stromkreisverzeichnis	Foto Stand Änderungen sichern
---	---	--	---

Kerntabelle

8 Zeilen - 4 Spalten

Punkt	Prüffrage	Eintrag / Unterlage	Zuständig
1 Verteiler	Welcher Verteiler oder welches Feld wird beschriftet?	HV, UV, Feld, Reihe, Foto, Planstand	Projekt
2 Schutzgerät	Welches Schutzgerät erhält ein Label?	LS, RCD, Sicherung, SPD, Motorschutz, Reserve	Ausführung
3 Kurzlabel	Wie lautet die kurze, lesbare Beschriftung?	Küche Steckdosen, Bad Licht, Garage Wallbox	Bearbeitung
4 Stromkreisnummer	Welche Nummer passt zum Stromkreisverzeichnis?	F1, F2, RCD-2, UV-G1, Reserve 04	Bearbeitung
5 Verbraucher	Welche Verbraucher oder Räume sind betroffen?	Raum, Gerät, Steckdose, Licht, Außen, Technik	Projekt
6 RCD Gruppe	Ist die RCD-Zuordnung auf Label oder Liste sichtbar?	FI-1, Typ A 30 mA, Gruppe Bad/Außen	Elektrofachkraft
7 Warnhinweis	Gibt es Hinweise oder Einschränkungen?	Reserve, außer Betrieb, unklar, nach Prüfung ändern	Fachprüfung

Kerntabelle

8 Zeilen - 4 Spalten

Punkt	Prüffrage	Eintrag / Unterlage	Zuständig
8 Abgleich	Wurde die Beschriftung mit Verzeichnis und Foto abgeglichen?	Datum, Foto, Planstand, offene Änderung	Projekt

Felder für die Vorlage

6 Zeilen - 3 Spalten

Feld	Zweck	Beispiel
Kurzlabel	am Verteiler schnell lesbar sein	Küche Steckdosen, Bad Licht, Garage Tor
Stromkreisnummer	Beschriftung mit Verzeichnis verbinden	F7, LS-12, RCD-2/F3
Schutzgerät	Gerätetyp eindeutig machen	LS B16, RCD Typ A, SPD Typ 2
Status	Reserve oder offene Punkte markieren	Reserve, außer Betrieb, Zuordnung offen
Foto / Stand	Änderungen nachvollziehen	Foto 2026-05-15, Planstand B
Abgleich	Fehlbeschriftung vermeiden	mit Stromkreisverzeichnis abgeglichen

Nutzung

4 Zeilen - 3 Spalten

Punkt	Beschreibung	Einordnung
Kurz und eindeutig	Ein Label muss am Verteiler lesbar sein und trotzdem eindeutig zum Stromkreisverzeichnis passen.	Beschriftung
Offene Zuordnung markieren	Unklare, außer Betrieb gesetzte oder nur vermutete Stromkreise werden sichtbar markiert, bis sie fachlich geklärt sind.	Grenze
Foto und Planstand nutzen	Vorher-/Nachher-Fotos und Planstand helfen, Änderungen später sauber nachzuverfolgen.	Ablage
Messunterlagen verbinden	RCD-Gruppe, Schutzgerät und Stromkreisnummer sollten zu Messblatt und Abnahmevorlage passen.	Prüfung

Übergabe und Ablage

4 Zeilen - 3 Spalten

Dokument	Inhalt	Übergabe
Beschriftungsblatt	Kurzlabel, Schutzgerät, Stromkreisnummer, Status, Foto, Stand	direkt am Verteiler verwenden
Stromkreisverzeichnis	ausführliche Zuordnung von Raum, Verbraucher, Leitung und Schutzgerät	als Langfassung ablegen
Verteilerfoto	aktueller Zustand vor und nach Änderung	Projekttakte und Nacharbeit
Offene Zuordnung	unklare Labels, Reserve, außer Betrieb, Nachprüfung	nicht stillschweigend glätten

Verknüpfte Tabellen

5 Zeilen - 3 Spalten

Tabelle	URL	Warum relevant
Stromkreisverzeichnis Vorlage	/pruefung/stromkreisverzeichnis-vorlage/	Langfassung der Beschriftung führen
Elektroinstallation Abnahmeprotokoll Vorlage	/pruefung/elektroinstallation-abnahmeprotokoll/	Beschriftungsstand in die Übergabe aufnehmen
Leitungsschutzschalter Typen Tabelle	/schutz/leitungsschutzschalter-typen/	LS-Kennlinie und Gerätetyp einordnen
FI-Schutzschalter Typen Tabelle	/schutz/fi-schutzschalter-typen/	RCD-Typ und Gruppe sichtbar machen
RCD Messprotokoll Vorlage	/pruefung/rcd-messprotokoll-vorlage/	RCD-Messwerte zur Gruppe ablegen

Haeufige Fragen

4 Zeilen - 2 Spalten

Frage	Antwort
Warum reicht ein kurzes Label nicht aus?	Weil das Label später zur ausführlichen Stromkreis- und Schutzgerätezuordnung passen muss.
Was passiert mit unklaren Stromkreisen?	Sie sollten als offen markiert werden. Die Vorlage soll Unklarheit sichtbar machen, nicht verdecken.

Haeufige Fragen

4 Zeilen - 2 Spalten

Frage	Antwort
Gehört ein Foto zur Beschriftung?	Ja, ein Foto mit Datum und Planstand hilft, Änderungen und spätere Rückfragen nachvollziehbar zu halten.
Ist das eine Prüfunterlage?	Es ist eine Dokumentationsvorlage. Fachliche Prüfung, Messung und Freigabe bleiben getrennte Schritte.

Fachliche Grenze

Die Verteilerbeschriftung Vorlage ist eine Dokumentations- und Ablagehilfe. Sie ersetzt keine Zuordnungsprüfung, keine Messung, keine Schutzbewertung und keine Freigabe durch qualifizierte Fachkräfte.